

Legenda:

C Oprawa ośw. LED IP66, n/t
np. PXF FIBRA LED IP66 1572mm 2x 4000K (10180lm; 74.0 W)

F **Oprawa ośw. LED IP66, n/t, LED, IK09, 37W/4900Lm, kąt rozsyłu 100stopni (dół),**
np. PXF BALTI 220 37W/4900lm/3000K, nr IV119603

Z1 Oprawa ośw. projektor asymetryczny LED IP66, n/t
np. PXF PX2064130 STREAM LED AS 125W 4000K (11540 lm; 125.0 W;)

Z2 Oprawa ośw. rozsył uliczny LED IP65/IK10, n/t, II kl. ochronności,
montaż na słup h=9m góra słupa fi60 ,
np. PXF/CLUCE 505643.624 SOUL LED 24 LED 700mA (18717 lm; 192.0 W)

Montaż opraw doświetlających logo A,B,C,D h=~9,55 (montaż na wysięgniku L=74cm regulowanym nr CL920003.005)

Montaż opraw doświetlających logo "ARR" h=~9,40 (montaż na wysięgniku L=74cm regulowanym nr CL920003.005)

ZKP	*Złącze kablowo-pomiarowe dostawcy energii elektrycznej (wg odrębnego opracowania projektowego Tauron S.A.)*
GLZ	*Projektowane zasilanie nN obiektu (GLZ - główna linia zasilająca wewnętrzna)*
	Projektowane kable oświetlenia zewnętrznego obiektu + FeZn 30x4mm (uziemienie słupów)
	Projektowany rurarz ochronny kabli oświetlenia zewnętrznego, linii GLZ-et
	Projektowany kanał teletechniczny wewnętrzny.
ST1,ST2 ...ST6	*Projektowane studnie kablowe wewnętrznej inst. teletechnicznej.*

Oznaczenia WB/oz1 :

- ozn rozdzielnicy WB ==RWB, WC==RWC itd.
oznaczenie obwodu oz1 w rozdzielnicy RWB itd.

Projektant: BPiN Biuro Projektowania i Nadzoru
Artur Wieczorek
42-263 Wrzosowa, ul. Wesoła 41
www.awieczorek.pl
artur.wieczorek@wp.pl

Inwestor: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE S.A.
42-200 CZĘSTOCHOWA,AL.NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 24 LOKAL 8

Temat: CENTRUM LOGISTYCZNE–HALA MAGAZYNOWO–PRODUKCYJNA Z ZAPLECZEM BIUROWO – SOCJALNYM ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres: CZĘSTOCHOWA,UL.EKONOMICZNA, DZIAŁKA NR EWID. 296/9 OBRĘB 419 SKORKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO CZĘSTOCHOWA

Tytuł rysunku: **Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych - oświetlenia, kanalizacji wewnętrznej teletechnicznej (rurarz). - rzut terenu.**

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis
Projektował	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12	
Sprawdził	mgr inż. Daniel Mader	SLK/6009/PWBE/15	
Opracował	-	-	-

Skala	Data	Faza	Branża	Nr projektu	Nr rys.	Arkusz	Strona
1:500 29,7x53,5cm	10/2016	PW	Elektr.	8767.011016	E-3	- / -	36